



Comunicazione n. 5

I. C. "N.CORTESE" - CASORIA (NA)
Prot. 0002788 del 19/09/2023
VI-9 (Uscita)

Ai docenti collaboratori del DS
Ai responsabili dei Plessi
AI DSGA
AI RLS d'Istituto
Ai Preposti e ASPP
Al personale A.T.A.
Al Sito – Bacheca Argo

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza.

In ottemperanza alla normativa vigente, il sottoscritto, in qualità di datore di lavoro, con il supporto del RSPP d'Istituto e degli ASPP, ha provveduto nei giorni scorsi ad effettuare un sopralluogo in tutti i plessi per valutare, ai sensi del D. Lgs. 81/08, lo stato dell'Istituto in relazione alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il sottoscritto ha già richiesto via PEC all'Ente locale, in qualità di proprietario dell'edificio, di fornire tutte le certificazioni necessarie e di effettuare i necessari interventi strutturali e di manutenzione per l'adeguamento a quanto previsto dalla normativa sopra indicata.

Per quanto riguarda invece diverse anomalie di **esclusiva gestione della scuola**, si dà incarico alle SS.LL. in indirizzo di adoperarsi per garantire la sicurezza, rimuovendo pericoli e anomalie in tutti gli ambienti, pertinenze e spazi esterni di tutti i plessi. Pertanto si allega la **Nota tecnica**, elaborata dal RSPP, che riporta esempi di anomalie di mera gestione della Scuola riscontrate. Si invita comunque le SS. LL. a porre particolare attenzione a quanto di seguito specificato:

- Esortare il personale addetto a custodire in ambienti chiusi a chiave i prodotti di pulizia (soprattutto alcol e candeggina);
- Fissare a parete, con fisher, mobili e armadi;
- Imporre il divieto di sosta nelle aree di raccolta per emergenza.
- Interdire e segnalare con cartello di "Divieto di accesso al personale non autorizzato: Area interdetta" gli ambienti in cui è accumulato materiale dismesso (sedie, banchi ecc.);
- Mettere in sicurezza i vetri rotti, in attesa di intervento del Comune;
- Raccogliere con fascette prese mobili e cavi (di lim, pc o altro) sollevandoli dal pavimento;
- Rimuovere materiale e scatole riposti sugli armadi;
- Segnalare zone a rischio con nastro e cartelli di avvertimento (pericolo di caduta calcinacci, oggetti contundenti, rami, spigoli, pericolo di inciampo ecc.);
- Sgomberare materiale accatastato nei sottoscala, che costituisce pericolo d'incendio nonché ricettacolo di sporcizia;
- Sgomberare quotidianamente le vie di esodo e assicurarsi che le porte antipanico siano sbloccate;
- Vietare l'uso di fornellini e stufe per evitare incendi e corto circuiti;

Casoria, 19/09/2023

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Somma

Firma omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.L. 39/93